

## **Bescheinigung**

### **über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für das Wärmenetz Eiderstede der VBB GmbH**

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag des Betreibers  
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

**Primärenergiefaktor FW 309-1:2021**

(§ 22 Absatz 2 GEG)

**1,30**

nach GEG zu verwenden

**Primärenergiefaktor nach Kappung**

(§ 22 Absatz 3 GEG)

**1,30**

**Emissionsfaktor FW 309-1:2021 [g/kWh]**

(Anlage 9 GEG)

**321,7**

Datenbasis:

Bilanzdaten 3 Jahre

gültig bis:

03.11.2032

ausgestellt am:

03.11.2022

von:

BBH Consulting AG



Berlin, 03.11.2022

Gutachter: Dipl. Ing. Felix Hoppe